№ 11/201-И от 06.02.2023

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.T.16.2460
от «31» января 2023 года
действителен до «31» января 2028 года

Испытательная лаборатория
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Центр противопожарных услуг»
город Шымкент , Енбекшинский район, 16 микрорайон, 6 дом , 36 квартира
(наименование, организационно-правовая форма, место нахождение субъекта аккредитации)

аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
(наименование нормативного документа)

Объекты оценки соответствия: испытание продукции согласно области аккредитации.

Область аккредитации приведена в приложении.

И.о. Руководителя
органа по аккредитации **Н. Шокбарбаев**

Дата: 06.02.2023 17:19. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.17.3. Положительный результат проверки ЭЦП

Сканировано с CamScanner

Данный электронный документ DOC ID KZADPA22023100186308ADCBF5 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:https://doculite.kz/landing?verify=KZADPA22023100186308ADCBF5

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 11/201-И от 06.02.2023 г.
Организация/отправитель	РГП НА ПХВ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Получатель (-и)	ИЛ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ПРОТИВОПОЖАРНЫХ УСЛУГ»
	Г. ШЫМКЕНТ (IP.ALAN@MAIL.RU)
Электронные цифровые подписи документа	Согласовано: Время подписи: 03.02.2023 18:50
	Согласовано: Время подписи: 06.02.2023 10:57
	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр аккредитации" Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Подписано: ШОКБАРБАЕВ НУРЛАН MIIWlQYJ...BxaC2Lw== Время подписи: 06.02.2023 16:22
	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ" КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЭЦП канцелярии: АБЫЛОВА МӘНШҮК MIIW7gYJ...coXtxHox9 Время подписи: 06.02.2023 16:27

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Дата: 06.02.2023 17:19. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.17.3. Положительный результат проверки ЭЦП

Сканировано с CamScanner

ТОО «Центр противопожарных услуг»	Область аккредитации	Страница 1 из 3

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр противопожарных услуг»

Фактический адрес: г.Шымкент, Енбекшинский район, 16 микрорайон. 6 дом , кв.36

№ п/п	Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	Наименование продукции (объекта)	Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов на продукцию (объект)	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта)	Метод испытания	Обозначение нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик (показателей)
1	2	3	4	5	6	7
1	3824 99 7000 3209 90 3208 10 3208 20 3208 90	Средства огнезащитные: - для древесины и материалов на ее основе	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г. СТ РК 615-1-2011	-качество огнезащитной обработки объекта огнезащиты	Метод воздействия пламенной горелки	СТ РК 615-1-2011, п.9.4.10
2	3824 99 7000 3209 90 3208 10 3208 10 3208 20 3208 90	Средства огнезащитные: - для стальных конструкций	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г СТ РК 615-2-2011	-качество огнезащитной обработки объекта огнезащиты	Визуальный метод, измерения толщины.	СТ РК 615-2-2011, п.9.4.7
				-эффективность огнезащитного средства	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 615-2-2011, п.9.4.7
3	7308 90 9406 90 3909 7326 90 3000 7326 90 9807	Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г СТ РК 2218-2012	-определение основных размеров конструкции	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.1

Сканировано с CamScanner
Дата: 06.02.2023 17:19. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.17.3. Положительный результат проверки ЭЦП

	7314 20 9000	наружные стационарные и ограждения кровли		-определение качества швов сварных соединений	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.2
				Определение прочности: - ступеней вертикальных и маршевых лестниц	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.3
				Определение прочности: - крепления вертикальной лестницы к стене или сооружения	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.4
				Определение прочности: -лестничного марша	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.5
				Определение прочности: -площадки лестницы	Испытание по прокладыванию распределенной нагрузки	СТ РК 2218-2012, п.8.2.6
				Определение прочности: -ограждения вертикальной лестницы	Испытание по прокладыванию горизонтальной нагрузки	СТ РК 2218-2012, п.8.2.7
				Определение прочности:	Испытание по прокладыванию	СТ РК 2218-2012, п.8.2.8

Сканировано с CamScanner
Дата: 06.02.2023 17:19, Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.17.3. Положительный результат проверки ЭЦП

				-ограждений марша и площадки маршевой лестницы	горизонтальной нагрузки	
				Определение прочности: -ограждения кровли здания или сооружения	Испытание по прокладыванию горизонтальной нагрузки	СТ РК 2218-2012, п.8.2.9
4	3402 11	Пенообразователи	СТ РК 1608-2006	-внешний вид	Визуальный	СТ РК 1609-2014, п.7.3.1
5	8544 49 910 8544 49 950 8544 49 990	Кабели, провода и шнуры	ГОСТ 24334-80 ГОСТ 28244-96 ГОСТ 7399-97 ГОСТ 1508-78 ГОСТ 10348-80	-сопротивление изоляции	Измерения при напряжений от 100 до 1000 В	ГОСТ 3345-76
6	8544 19	Огнезащитный материал применяемый в качестве обработки кабельных линий, стыков	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г СТ РК 1798-2008	-определение качества и толщины огнезащитного покрытия	Визуальный осмотр, линейные измерения	СТ РК 1797-2008, п.6.2.1
7	6806 10 0008	Материалы и изделия строительные противопожарные, теплоизоляционные и звукоизоляционные, минеральная вата и аналогичные минеральные ваты (включая их смеси	ТР РК №1202 от 17.11.2010 г *(с изменениями по состоянию на 30.01.2017 г.).* ГОСТ 9573-2012 ГОСТ 17177-94	-внешний вид изделия -определение плотности	Визуальный осмотр, линейные измерения Линейные измерения, определение массы материала	ГОСТ 17177-94, п.5 ГОСТ 17177-94, п.5

Сканировано с CamScanner

Дата: 06.02.2023 17:19. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.17.3. Положительный результат проверки ЭЦП

8	7307 99 8009 8414 51 0000 7308 30 0000	Вентиляционная система , система дымоудаления и подпор воздуха	СН РК 4.02 -01-2011	- фактические расходы воздуха	Визуальный осмотр, линейные измерения Линейные измерения, определение массы материала	СТ РК 2514-2014

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Дата: 06.02.2023 17:19. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.17.3. Положительный результат проверки ЭЦП

Сканировано с CamScanner

ТОО "Favorite Group Company"
Юр.адрес : г.Шымкент, мкр.Кайтпас,
ул.Кахарман, дом 16
БИН 210140030533
ИИК KZ 268562203117471066,
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX, КБЕ 17

ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»

Протокол № 06 – ПТМ – 26
по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума работников

ТОО "Ясли-сад "ШЫҢ-БӨБЕК"
(полное наименование организации)

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276

Председатель Гасанова А.М. директор ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
1. Гасанова А.М. преподаватель ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»
(фамилия, имя, отчество, должность)
2. Гатиров Р.Х. преподаватель ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»
(фамилия, имя, отчество, должность)
3. Мусрепов А.М. начальник ПО, ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»
(фамилия, имя, отчество, должность)

« 09 » января 2026 г. Провели проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума (первичная, **повторная**) и установили следующие результаты:

№	Ф.И.О. ОБУЧАЮЩЕГО	ДОЛЖНОСТЬ	ОРГАНИЗАЦИЯ (ЦЕХ, УЧАСТОК)	ПРИЧИНА ОБУЧЕНИЯ	ОТМЕТКА	ПОДПИСЬ
1	Темирбекова Дана Кошкарбаевна	Заведующая	ТОО "Ясли-сад "ШЫҢ-БӨБЕК"	Заявка	зачет	
2	Кожабеков Мурат Тыныштыкович	Охранник	ТОО "Ясли-сад "ШЫҢ-БӨБЕК"	Заявка	зачет	

Председатель Гасанова А.М. директор ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
1. Гасанова А.М. преподаватель ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»
(фамилия, имя, отчество, должность)
2. Гатиров Р.Х. преподаватель ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»
(фамилия, имя, отчество, должность)
3. Мусрепов А.М. начальник ПО, ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сканировано с CamScanner

ТОО "Favorite Group Company"
РК, Шымкент, мкр.Кайтпас,
ул.Кахарман, дом 16
ИИК KZ 268562203117471066,
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX, КБЕ 17

АКТ
Сдачи-приемки в эксплуатацию огнезащитной обработки объекта огнезащиты

« 06 » января 2026 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Исполнителя ТОО «Favorite Group Company», с одной стороны, и представитель Заказчика ТОО "Ясли-сад "ШЫҢ-БӨБЕК", с другой стороны.

Представители сторон произвели приёмку и сдачу огнезащитных работ по обработке деревянных конструкции здания - по адресу: РК, Туркестанская область, район Сауран, с.о.Жибек жолы, с.Ески Сауран, улица И.Асубаев, дом 7. Представители сторон установили, что огнезащитная обработка произведена огнезащитным составом «Негорин-МС-Д».

1. Установили, что огнезащитная обработка была выполнена в соответствии с правилами и техническими условиями.
2. Выполненные огнезащитные работы соответствуют требованиям нормативной и (или) технической документации СТ РК 615-1-2011, ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ – Состав огнезащитный для древесины «Негорин-МС-Д» ТУ 20.59.59-043-52470838-2020 , серия RU № 0271012.
3. Работу, выполненную ТОО «Favorite Group Company», по обработке деревянных конструкций общей площадью **250 м²** считать принятой.

Акт составлен на 1 листе в 2 экземплярах

ЗАКАЗЧИК: _____

ИСПОЛНИТЕЛЬ: "Favorite Group Company" Гасанова А.М.

Сканировано с CamScanner

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00279/21

Серия RU № 0271012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, п Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСФОРМЕР» место нахождения: 606000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, ШОССЕ ВОСТОЧНОЕ, ДОМ 110Б, ОФИС 13, адрес места осуществления деятельности: 606000, РОССИЯ, Нижегородская обл, г Дзержинск, ш Восточное, дом 110Б, офис 13, ОГРН: 1025201768294, номер телефона: +78313272310, адрес электронной почты: info@negorin.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСФОРМЕР» место нахождения: 606000, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, ШОССЕ ВОСТОЧНОЕ, ДОМ 110Б, ОФИС 13, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 606000, РОССИЯ, Нижегородская обл, г Дзержинск, ш Восточное, дом 110Б.

ПРОДУКЦИЯ

Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе, растворы: состав огнебиозащитный для древесины марки «НЕГОРИН-МС-Д», плотностью рабочего раствора от 1,01 г/см3 до 1,19 г/см3, выпускаемые по ТУ 20.59.59-043-52470838-2020 «Состав огнебиозащитный для древесины «НЕГОРИН-МС-Д»»

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № [illegible]179/06-2021, выданного 08.06.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 550-СС/01-2021, выданного 18.01.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (пункты 5.1 и 5.2). Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности при расходе рабочего состава не менее 500 г/м2. Устойчив к старению. Условия хранения по ГОСТ 9980.5-2009. Хранение состава в виде рабочего раствора: хранить в герметично закрытой таре поставки в пожаро-безопасном помещении при температуре окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С. Не допускать действия прямых солнечных лучей, открытого огня, искр. При температуре ниже 0 °С, рабочий состав [illegible] сохраняет при размораживании свои огнебиозащитные свойства.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.06.2021 ПО 10.06.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) [illegible]ва Наталия Александровна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) [illegible]ина Александра Константиновна (Ф.И.О.)

ОТМЕНЕН

Сканировано с CamScanner

KZ.T.16.2460
TESTING

Аккредитованная испытательная лаборатория
ТОО «Центр противопожарных услуг»
г. Шымкент, мкр. Кайтпас-1, ул. Кахарман 16.
Аттестат аккредитации № KZ.T.16.2460 31.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 26 – 04/5 от 16.01.2026 г.
Испытание по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.

1	Дата проведения испытаний	16.01.2026 г.
2	Наименование и адрес организации, проводившей испытания	ИЛ ТОО «Центр противопожарных услуг», РК, г.Шымкент, мкр.16, дом 6, кв.36.
3	Наименование, адрес организации-заказчика	ТОО "Favorite Group Company", РК, г.Шымкент, мкр.Кайтпас, ул.Кахарман, дом 16.
4	Наименование, адрес объекта	ТОО "Ясли-сад "ШЫҢ-БӨБЕК", РК, Туркестанская область, район Сауран, с.о.Жибек жолы, с. Ески Сауран, улица И.Асубаев, дом 7
5	Основание для проведения испытаний	Заявка № 03 от 14.01.2026 г.
6	Наименование (вид) огнезащитного средства, сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства	Огнезащитный состав «Негорин-МС-Д»
7	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011, ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ – Состав огнезащитный для древесины «Негорин МС-Д» ТУ 20.59.59-043-52470838-2020 , серия RU № 0271012.
8	Тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции кровли крыши на объекте
9	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п.9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011.
10	Способ, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка путем распыления, площадью **250 кв.м.** 9.4.10 и 11 СТ РК 615-1-2011.
11	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011.
12	Условия проведения испытаний	Температура: + 18 °С, влажность: 64%.
13	Результаты испытаний:	

Результаты испытаний относятся к объекту, прошедшему испытания.
Полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения ИЛ запрещено.

Сканировано с CamScanner